

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Московской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

**г.о. Химки, Новокуркинское шоссе, д. 34, тел. 8 (499) 742 – 07 – 72**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Сергиево-Посадскому городскому округу**

(наименование органа государственного надзора)

**МО г.Сергиев Посад ул.Центральная д.2 тел. 8(926) 961-24-88**

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание №109/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
общеразвивающего вида №31»**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

**во исполнение распоряжения № 109 от «26» мая 2021 г.**

Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу

Ананичева А.В.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

с 14 часов 00 минут "07" июня 2021 года,

до 13 часов 00 минут "02" июля 2021 года

**проведена плановая выездная проверка по адресу:**

141308, Московская область, г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, ПМК-5, дом 19-а

инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Московской области  
**Сдержиковым Дмитрием Александровичем**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

По пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)  
совместно с **Заведующий Панова Инесса Викторовна**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения     | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены                                                                                                                                                                                                                                          | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                       | 5                                                              |
| 1.            | Руководитель организации не обеспечил проверку наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу               | (п.48 ППР 1479) Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | 02.06.2022                                                              |                                                                |
| 2.            | на момент проверки не предоставлена техническая документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. | (п.54 ППР 1479) На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты                                                                                                                                                                                                                                     | 02.06.2022                                                              |                                                                |

|    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|    |                                                                                                                 | пусконаладочных испытаний указанных систем.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |  |
| 3. | Руководитель организации не обеспечил проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц                    | (п.17 ППР 1479); 6) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.                                                                | 02.06.2022 |  |
| 4. | не предусмотрено автоматическое отключение вентиляции от автоматической пожарной сигнализации                   | (п.6.24, СП 7.13130.2020; ст.6, 123-ФЗ); Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов.                   | 02.06.2022 |  |
| 5. | Руководитель организации не обеспечил наличие приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах дверей | (п.24 ППР 1479) Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания. | 02.06.2022 |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы  
по Сергиево- Посадскому городскому округу  
УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Московской области  
Сдержиков Дмитрий Александрович

«02» июля 2021г.

**Предписание для исполнения** **получил:**  
Заведующий Панова Инесса Викторовна

М.П.

«02» июля 2021г.

\*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



*[Handwritten signature]*